

新図書館等複合施設建築設計業務委託 技術提案書提出に係る質問回答書

No.	質問内容	回答
1	敷地境界線が具体的にわかる資料・図面(CADデータ)等をご提示ください。	「敷地仮データ」として参考資料1 (CADデータ) を提示します。(平面測量、用地測量は現在実施中であり、正式データは設計業務委託の受託者に提示いたします。)
2	敷地内、敷地周辺の高低差がわかる測量面等をご提示ください。	参考資料1をご参照ください。 敷地は部分的な高低差があります。現在測量中であるため、詳細なデータは提供できません。
3	製本方法の指定はございませんが、左上クリップ留めで提出としてよろしいでしょうか。	技術提案書は、クリップ等で留めで提出してください。
4	別紙1、特記仕様書、Ⅲ.設計条件1.敷地概要内に「準防火地域」と記載がありますが、こちらを示した都市計画図がありましたらご提示ください。	参考資料2を提供します。
5	別紙1、特記仕様書、4.設計条件内に「木造は不可」との記載がありますが、構造上主要な部分で木造が不可という認識で良いでしょうか。地震力を耐える部分が木造以外の構造形式(RC、S造等)であれば屋根部分は木造を使用することは可能でしょうか。木造が不可の理由があればご教授お願い致します。	構造耐力上主要な部分は「木造不可」としてください。構造形式がRC造又はS造等であれば、屋根部分に木造を使用することは可とします。 当市は豪雪地であることから、耐震性、耐火性、気密性など総合的な耐久性への配慮から、新図書館にふさわしい構造形式として、RC造又はS造としております。

No.	質問内容	回答
6	<p>別紙1、特記仕様書P2/2.(5)「市道から除外される」と記載されていますが、中央の道沿いの民家の一部に、中央の道側に出庫するような形で車庫がありますが、東西方向の中央線のような動線は確保が必要と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>また、こちらの融雪ヒーターについては撤去する予定などありませんでしょうか。</p> <p>中央の道の取り扱いについて再度、具体的な詳細をご提示ください。</p>	<p>建設予定敷地に隣接する倉庫等から敷地中央に位置する市道栄町市神線へは、車での乗り入れができるよう敷地内の動線を確保してください。</p> <p>市道市神線は、今後市道認定から除外される予定です。これに合わせて、消雪施設（消雪パイプ）を撤去します。</p> <p>市道栄町市神線は、今後市道認定を除外する予定ですが、西側の市道北国街道線から参道を通じて東側の主要地方道上越新井線へは車両や歩行者が通行できるよう敷地内の動線を確保してください。</p>
7	<p>上記同様に、中町会館1階部分にシャッターや入口のようなものが見受けられますが、こちらも動線の確保が必要でしょうか。</p>	<p>中町会館への動線は、車両や人が出入りすることを想定し確保してください。</p>
8	<p>いきいきプラザと予定敷地の間に用水路がございますが、こちらは保存する必要があるという考えでよろしいでしょうか。</p>	<p>現状の機能を維持してください。</p>
9	<p>市営駐車場、北側と商店街の利用客用の駐車場が繋がっているように見受けられますが、こちらの間の動線は確保が必要でしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
10	<p>別紙1、特記仕様書4.設計条件(2)(3)。いきいきプラザ撤去側に駐車場を計画する場合、ア)の4月の供用開始時点で駐車場となる部分は必要でしょうか。イ)の10月のグランドオープンまでに駐車場が完成し終えているという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>令和7年4月の供用開始時点では、概ね20台程度の駐車場を確保し、10月のグランドオープン時には最終的に駐車台数50台の整備を想定しています。</p>

No.	質問内容	回答
11	別紙1、特記仕様書4.設計条件(2)エ)※2内に「バス停留場等も含む」と記載がありますが、現在、西側にバス停が見受けられますが、同様に西側に停留場を設ける必要がありますでしょうか。もしくは今回の計画で停留場の位置を変更することは可能でしょうか。	バス停機能は維持してください。停留所は市営バスだけでなく、民間事業者のバス停も兼ねており、関係団体と協議をした上で位置を変更することは考えられます。
12	敷地のCADデータをご提供頂けませんでしょうか。	No.1の回答をご参照ください。
13	敷地のインフラ情報はご提供頂けませんでしょうか。	参考資料3を提供します。 その他、電気、通信等のインフラについては各事業者へお問合せください。
14	敷地の西側、北国街道に面したバス停は維持するものと考えてよろしいでしょうか。	No.11の回答をご参照ください。
15	同じく北国街道に面した市神社の鳥居並びに市神社への参道は維持するものと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
16	市神社並びに石垣が当該敷地内にかかっているように見受けられますが、敷地内については改造していいものと考えてよろしいでしょうか。	市神社並びに石垣は当該敷地に含めないでください。
17	現状の図書館で保有している車両の車種、台数をご提示ください。また、今後配置予定の車両の車種、台数をご提示ください。	既存の図書館で保有している車両はありません。また、今後の車両配置に関しては現段階では未定です。

No.	質問内容	回答
18	配置されるスタッフの人数の想定がありましたらご提示ください。	複合施設全体で15人程度を想定しています。
19	敷地北側の本町会館の1階のシャッターがありますが、計画敷地からの車両の寄付きを考慮する必要はないと考えてよろしいでしょうか。	No.7の回答をご参照ください。
20	敷地東側県道と西側道路のインフラ（電気・上下水道）の経路が分かる資料をご提示ください。	参考資料3、参考資料4をご参照ください。
21	敷地内のインフラ（電気・上下水道・融雪パイプ）のルートが分かる資料をご提示ください。	No.13の回答をご参照ください。 消雪パイプについては、参考資料5をご参照ください。
22	正確な敷地図のデータをご提示ください。	No.1の回答をご参照ください。
23	敷地周囲の高低差が分かる資料をご提示ください。	No.2の回答をご参照ください。
24	設置予定の雑誌のタイトル数をご提示ください。	設置予定の雑誌のタイトル数については、今後検討していきますが、既存の図書館の雑誌タイトル数は53誌です。
25	市民ギャラリーで展示される作品はどのようなものを想定されていますか。 想定されている展示品の内容をご提示ください。（大判の油絵、彫刻など）	市が所蔵している絵画（最大で100号程度の油絵）や、郷土にゆかりのある芸術家の作品をはじめ、市民活動団体の学習成果の作品展、市民や図書館の企画展示等を想定しています。

No.	質問内容	回答
26	<p>実施要項、8 提案書の提出（4）ウ 技術提案書（実施方針）、特定テーマ技術提案書の様式13号及び13-1号について、余白などは任意で作成してもよろしいでしょうか。</p>	<p>様式第13号及び様式第13-1号について、A3版片面横使いとし、余白については任意とします。</p>
27	<p>特記仕様書、2 敷地状況（5） 敷地中央に位置する市道栄町市神線～とは、敷地東側（上越・新井線）から北国街道（市神社参道を含む）へと抜ける道路と考えてもよろしいでしょうか。</p>	<p>市道市神線は、主要地方道上越新井線から市神社の参道に接続するまでが市道となっています。参道部分は市道に含みません。</p>
28	<p>2 敷地状況 いきいきプラザ西側にあるバス停については、今後も継続利用することと解釈してよろしいでしょうか。あるいは、バスの待合も含めて提案と考えてもよろしいでしょうか。</p>	<p>前段についてはNo.11の回答をご参照ください。 また、バスの待合を含めて提案いただいても構いません。</p>
29	<p>事務局補足 技術提案の提案数について</p>	<p>技術提案は、一者一提案としてください。</p>